

# CERTIFICADO DE ENSAYO SIMPLIFICADO

Nr. 11/2575-572-S

Bellaterra, 01 de Marzo de 2011 <b>TOPCRET Tecnología en revestimientos, S.L.</b> NIF: B-63700074 Gran Via de les Corts Catalanes, 828 08013 BARCELONA	<b>REVESTIMIENTO</b> <b>Ref.: "T/GRIP"</b>
<b>Ensayo solicitado y resumen de resultados:</b>	
<b>Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir ( USRV ). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.</b>	
FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: 22/02/2011.	
<b>Resistencia al deslizamiento R<sub>d</sub>: CLASE 3</b>	



Firmado digitalmente por Juan Martinez Egea



Firmado digitalmente por Jordi Torrents Masqué

Responsable de Materiales de Construcción.  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Técnico Responsable  
**LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.**

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 11/2575-572. Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material entregado en el laboratorio y ensayados en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@appluscorp.com](mailto:satisfaccion.cliente@appluscorp.com).