

CERTIFICADO DE ENSAYO SIMPLIFICADO

Nº. 15/11358-2395-S

Bellaterra, 16 de Diciembre de 2015	Producto:
TOPCRET TECNOLOGÍA EN REVESTIMIENTOS, S.L. N.I.F.: B-63700074 Gran Via de les Corts Catalanes, 828 08013 Barcelona	T/GRIP SOFT
ENSAYO SOLICITADO Y RESUMEN DE RESULTADOS	
Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.	
Valor USRV: 41	
Resistencia al deslizamiento Rd: CLASE 2	

Responsable de Materiales de Construcción.
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Técnico Responsable
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original a disposición del cliente con nº de expediente 15/11358-2395
Los resultados que se indican se refieren, exclusivamente, a la muestra, producto o material ensayado en laboratorio en las condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en este documento. Sólo tienen validez legal los informes con firmas originales o sus copias en papel compulsadas.

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora, les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com.